

ÉGLISE SAINT PAUL

145 rue de l'Église

Année de construction :
11ème siècle et agrandie au 19ème siècle

Extérieur :

- Façades enduites en ciment. Ce type d'enduit participe à maintenir l'humidité.
- Les toitures sont en tuiles en tige de bottes posées par endroit sur de la tôle fibro-amiantée. L'ensemble des toitures est hors usage.
- Les deux vitraux ouest de la façade sud sont cassés.
- Remontées capillaires aux pieds des murs de la façade.
- Pas de parvis. La porte d'entrée principale donne directement sur la rue de l'église.



L'église se compose d'un porche, d'une nef à trois travées composées d'un vaisseau central et de deux collatéraux, d'un chœur à chevet plat, d'une sacristie et d'un clocher s'élevant sur deux niveaux de plancher. Elle est encadrée par la rue sur sa façade ouest et nord. Ses façades sud et est donnent sur le jardin de la cure.

Intérieur :

- Attaque parasitaire sur certains éléments en bois.
- Importantes attaques humides dues aux remontées capillaires et aux couvertures hors d'usage.
- La sacristie est en relatif bon état.
- Le plancher du beffroi est en mauvais état, mais les poutres sont saines.
- L'accès dans la zone située au-dessus des voûtes de la zone centrale de la nef se fait via un escalier bois dont la rambarde ne tient plus du tout.
- L'accès au clocher se fait via une échelle en aluminium très longue et non conforme.

